TM TECHNOLOGIE

PRIMO PPZ 30DC 180 M DALI M
TM-PZ.30DCDA03M


Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 1726 | Nr: 6077/2026 Ważny do: 19.05.2031 | Nr: B_BK_60112_0427_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 1726 | Nr: DC-UAE-0374 Ważny do: 19.05.2031 | Nr: 4903 | Nr: 1726


Nr: DIT.V1.01 | Nr: V1.1



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Kategoria	**oprawy awaryjne**
Zastosowanie	**oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**
Rodzina	**PRIMO PPZ**
Kolor	**lustro**
Struktura koloru	**połysk**
Rodzaj testu	**DALI**
Tryb pracy	**M**
Znamionowy czas pracy	**3 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK07**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal nierdzewna**
Sposób montażu*	**sufitowy**
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	**tak**
Czy posiada piktogram w zestawie	**tak**
Wymiar piktogramu	**319x193 mm**
Wymiar znaku ewakuacyjnego	**300x150 mm**
Rodzaj piktogramu	**folia**
Numer grafiki	**K3, D3**
Luminancja	**>500 cd/m²**
Widoczność	**30 m**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Napięcie AC	**210-250 V**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2.1 W**
Moc czynna	**6.6 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura minimalna	**+5 °C**
Temperatura maksymalna	**+40 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**
Typ DALI	**A**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**324 mm x 61 mm x 783 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
3	8	18	-	-
3,5	9,5	21,5	-	-
4,5	10,5	26	-	-
5,5	10,5	29	-	-
6,5	5	30	-	-
7,5	4,5	20	-	-
Emin ≥ 1 lx				